

Verkorte instructie

Betreft: Brandmeldinstallatie

Fabricaat: Schrack

Instructie: **In test zetten van meldergruppen**

Groepen in TEST (revisie) zetten

Systeemtoegang: <SYSTEEMTOEGANG>+<1>+<ENTER>
Groep 1 selecteren*: <GROEP> <1> <ENT>
In revisie zetten: <Andere opdrachten> selecteer 'Revisie' <ENT>

U kunt testen

Groep weer uit test

Systeemtoegang: <SYSTEEMTOEGANG>+<1>+<ENTER>
Groep 1 selecteren*: <GROEP> <1> <ENT>
Groep weer bijzetten: <Inschakelen> <ENT>

*) Indien je meerdere groepen wilt selecteren dan de volgende handeling uitvoeren

Groep 1 t/m 6 in test: <GROEP> <1> </> </> <ENT>