

Logboek Gebeurtenissen

t.b.v. Brandmeldinstallatie (conform NEN2654-1)



Toelichting op Logboek

In het logboek moeten **alle** gebeurtenissen die betrekking hebben op de brandmeldinstallatie chronologisch worden vastgelegd. Schrijf iedere gebeurtenis direct op, ook zaken als de uitschakeling van groepen of de periodieke controles. De gebeurtenissen kunnen nader gespecificeerd worden door het aangeven van een code.

Kolom	Omschrijving
Naam	Hier dient de naam van degene die de melding heeft geaccepteerd of de handelingen heeft uitgevoerd.
Datum / Tijd	Hier wordt de datum en de tijd ingevuld waarop de actie heeft plaatsgevonden. Voor brand en storingsmeldingen is het belangrijk dat het tijdstip van de melding zo exact mogelijk bekend is.
Zone / Melder	In deze kolom moet worden ingevuld van welke detectiezone en melder de melding afkomstig is of in welke detectiezone de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
Code	Vermeld hier de code van de melding volgens onderstaand overzicht. De in de tabel opgenomen codes zijn bedoeld voor registratie en statistische doeleinden. Het is noodzakelijk de opgegeven codes voor de uniformiteit aan te houden. Bij het jaarlijks onderhoud zullen de beheerder (Opgeleid Persoon) en de onderhouder de werking van het systeem aan de hand van deze gegevens evalueren en beoordelen ten opzichten van het Programma van Eisen en zonodig maatregelen nemen.
Oorzaak	Vermeld hier de oorzaak, indien mogelijk, zo uitvoerig mogelijk.

Code (deel 1)	Betekenis	Code (deel 2)	Betekenis
A	Echte brandmelding intern	1	Brandmeldcentrale
B	Echte brandmelding extern	2	Automatische melders
C	Ongewenste brandmelding intern	3	Handbrandmelders
D	Ongewenste brandmelding extern	4	Doormelding brandmeldingen
E	Onechte brandmelding intern	5	Doormelding storingsmeldingen
F	Onechte brandmelding extern	6	Stuurfuncties
Cm	Maandelijkse controle		
Ck	4 en 8 maandelijkse controle		
O	Oplevering		
M	Modificatie, aanpassing, (software)wijziging		
U	Uitbreiding		
jO	Onderhoud door onderhouder		
S	Storing (ieder verschijnsel niet zijnde een brandmelding)		
Sb	Storingsopheffing door beheerder (OP)		
So	Storingsopheffing door onderhouder		
G	Bezoek (als geen van bovenstaande werkzaamheden uitgevoerd werden)		